

燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成24年04月24日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～913	802～909	800～882	800～929	800～887	800～903	800～945	800～888	800～903	800～912	800～902	800～904
	集塵機流入ガス温度[℃]	43～83	70～81	72～85	65～82	46～85	69～85	67～84	73～81	41～85	38～86	46～85	46～85
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～59	0～48	0～51	0～60	0～23	0～43	0～45	0～22	0～60	0～36	0～42	0～35
	測定期間	4/1 4/5-4/26	5/10-5/16 5/19-5/27 5/31	6/1-6/8 6/13-6/16 6/22-6/30	7/1-7/15 7/21-7/28	8/1-8/9 8/22-8/31	9/1-9/9 9/11-9/15 9/22-9/30	10/1-10/4 10/18-10/29	11/1-11/11	12/1-12/16	1/13-1/31	2/1-2/15 2/21-2/29	3/1-3/7 3/14-3/30
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1290	851～1298	851～1079	850～1063	850～1023	850～1027	850～998	850～966	850～962	850～971	850～1042	850～1097
	集塵機流入ガス温度[℃]	59～200	18～193	27～200	105～200	147～200	182～200	135～200	162～200	136～200	98～200	133～200	50～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	2～27	17～24	0～28	0～29	0～27	0～22	0～22	0～26	0～26	0～18	0～22	0～25
	測定期間	4/1-4/7 4/11-4/26	5/10-5/27 5/31	6/1-6/16 6/21-6/30	7/1 7/4-7/15 7/20-7/23 7/25-7/29	8/1-8/12 8/18-8/31	9/1-9/2 9/5-9/16 9/28-9/30	10/1-10/5 10/18-10/28 10/31	11/1-11/11 11/15-11/30	12/1 12/6-12/21	1/9-1/21 1/24-1/28	2/1-2/16 2/21-2/29	3/1-3/2 3/6-3/16 3/20-3/30
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1331	850～1276	850～1220	850～1155	850～1211	850～1189	850～1107	850～1200	850～1230	850～1126	850～1178	850～1160
	集塵機流入ガス温度[℃]	13～63	25～65	13～69	10～81	19～79	31～77	39～77	30～68	34～65	40～68	12～67	20～67
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～41	0～11	0～21	0～21	0～19	0～24	0～27	0～37	0～26	0～13	0～27	0～31
	測定期間	4/4-4/9 4/12-4/16 4/20-4/26 4/20-4/26	5/6-5/31	6/17-6/30	7/1-7/2 7/6-7/16 7/20-7/23 7/20-7/23 7/27-7/30	8/2-8/6 8/9-8/12 8/18-8/27 8/18-8/27 8/31	9/1-9/3 9/7-9/10 9/14-9/16 9/22-9/24 9/28-9/30	10/3-10/7 10/17-10/22 10/24-10/29 10/31	11/1-11/5 11/9-11/12 11/15-11/26 11/30	12/1-12/3 12/7-12/10 12/14-12/22	1/9-1/21 1/23-1/28	2/1-2/4 2/7-2/11 2/21-2/25 2/28-2/29	3/1-3/10 3/14-3/24 3/27-3/31