

平成27年度 排ガス中のダイオキシン類 および燃えがら、ばいじん中のダイオキシン類

許可番号 工場名	項目		実測値 1回/年	ダイオキシン類対策特別措置法 法定基準
網環生第167-5号  大型焙焼炉	排ガス	採取年月日	H27.8.20	0.1
		報告日	H27.10.13	
		排ガスを採取した位置 DXNs(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	スタック 0.0061	
燃えがら	採取年月日	H27.8.20	3.0	
	報告日	H27.10.13		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.52		
ばいじん	採取年月日	H27.8.20	3.0	
	報告日	H27.10.13		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.012		
網環生第93号  乾留ガス化焼却炉	排ガス	採取年月日	H27.6.17	5.0
		報告日	H27.8.10	
		排ガスを採取した位置 DXNs(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	スタック 0.013	
燃えがら	採取年月日	H27.6.18	3.0	
	報告日	H27.8.10		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.62		
ばいじん	採取年月日	H27.4.21	3.0	
	報告日	H27.5.15		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.59		
衛施第15-43号  高温焼却炉	排ガス	採取年月日	H27.7.30	10
		報告日	H27.9.15	
		排ガスを採取した位置 DXNs(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	スタック 0.26	
燃えがら	採取年月日	H27.7.30	3.0	
	報告日	H27.9.15		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.032		
ばいじん	採取年月日	H27.7.30	3.0	
	報告日	H27.9.15		
	DXNs(ng-TEQ/g)	0.58		