

平成28年度 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)

許可番号	項目		実測値 (2回/年)		大気汚染防止法 法定基準
			1回目	2回目	
網環生第167-5号		採取年月日	H28.8.23	H29.2.1	
		報告日	H28.9.8	H29.3.13	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.0091	0.0130	0.04
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	3.8	92.6	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	0.11	8.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	30	22	250
網環生第93号		採取年月日	H28.8.4	H29.2.8	
		報告日	H28.9.6	H29.3.13	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.0042	0.0009	0.15
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	16.6	55.0	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	<0.01	5.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	38	38	250
衛施第15-43号		採取年月日	H28.4.11	H29.2.9	
		報告日	H28.5.9	H29.3.13	
		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.02	0.07	0.25
	排ガス	HCl (mg/m ³ N)	4.1	9.3	700
	排ガス	SOx (m ³ N/h)	<0.01	<0.01	1.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	52	39	250