2023年度　排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）

許可番号 工場名	項目		実測値　（2回/年）		大気汚染防止法 法定基準
			1回目	2回目	
網環生第167-5号		採取年月日	R5.5.18	R5.11.7	
		報告日	R5.9.29	R6.3.15	
大型焙焼炉		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m^{3}N)	0.0025	0.0093	0.04
	排ガス	HCl（mg/m^{3}N)	13	28	700
	排ガス	SOx (m^{3}N/h)	<0.01	<0.01	8.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	20	32	250
	排ガス	Hg (μg/N㎥)	9.6	20.3	100
網環生第93号		採取年月日	R5.5.26	R6.2.17	
		報告日	R5.9.29	R6.3.15	
乾留ｶﾞｽ化焼却炉		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m^{3}N)	0.0026	0.0043	0.15
	排ガス	HCl（mg/m^{3}N)	19	2.9	700
	排ガス	SOx (m^{3}N/h)	<0.01	<0.01	5.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	28	18	250
	排ガス	Hg (μg/N㎥)	43.1	31.2	50
衛施第15-43号		採取年月日	R5.5.16	R5.11.14	
		報告日	R5.9.29	R6.3.15	
高温焼却炉		排ガスを採取した位置	スタック	スタック	
	排ガス	ばいじん濃度 (g/m^{3}N)	0.072	0.20	0.25
	排ガス	HCl（mg/m^{3}N)	4.7	23	700
	排ガス	SOx (m^{3}N/h)	<0.01	<0.01	1.0
	排ガス	NOx (vol ppm)	66	73	250
	排ガス	Hg (μg/N㎥)	16.1	47.5	50