

## 2023年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

更新日 2024年01月19日

許可番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～977	800～936	800～980	800～942	800～961	800～956	800～953	800～955	800～974			
	集塵機流入ガス温度[℃]	70～79	72～79	70～79	72～79	73～79	70～79	67～79	67～79	74～79			
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～63	0～59	0～79	0～78	0～64	0～73	0～77	0～63	0～63			
	測定期間	4/1-21	5/9-26	6/2-23 6/30	7/1-13 7/21-31	8/1-4 8/20-31	9/1-15 9/28-30	10/1-14 10/25-31	11/1-17 11/24-30	12/1-21			
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1192	850～1196	850～1172	850～1147	850～1164	850～1129	850～1129	850～1223	850～1212			
	集塵機流入ガス温度[℃]	118～200	150～200	137～200	138～200	114～200	142～200	102～200	144～200	155～200			
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～27	0～25	0～27	0～27	0～25	0～27	0～25	0～27	0～27			
	測定期間	4/1 4/4-27	5/12-26 5/29-31	6/1-15 6/19-30	7/1-14 7/18-31	8/1-9 8/28-31	9/1-15	10/8-27 10/30-31	11/1-24 11/27-30	12/1-20			
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1040	850～1136	850～1098	850～1148	850～1204	850～1083	850～1075	850～1146	850～1185			
	集塵機流入ガス温度[℃]	39～42	20～54	27～54	24～34	37～65	47～57	40～54	40～57	28～67			
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～4	0～39	0～12	0～45	0～13	0～14	0～17	0～36	0～24			
	測定期間	4/17-28 4/11-22	5/10-13 5/16-27	6/13-25	7/18-29	8/17-31	9/12-15 9/26-27	10/16-28	11/6-25	12/11-23			

## 2022年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

更新日 2023年04月15日

許可番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～969	800～951	800～982	800～978	800～997	800～980	800～972	800～967	800～980	800～971	800～959	800～970
	集塵機流入ガス温度[℃]	70～76	68～77	65～77	70～79	66～78	66～77	66～78	67～81	71～79	67～78	69～79	69～79
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～61	0～62	0～64	0～78	0～74	0～77	0～78	0～74	0～88	0～66	0～69	0～78
	測定期間	4/1-27	5/10-27	6/3-24	7/1-15 7/22-31	8/1-5 8/18-31	9/1-15 9/26-30	10/1-18 10/26-30	11/1-18 11/25-30	12/1-22	1/12-26	2/3-24	3/3-24 3/28-31
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1180	850～1140	850～1128	850～1165	850～1107	850～1189	850～1215	850～1229	850～1144	850～1204	850～1195	850～1204
	集塵機流入ガス温度[℃]	159～200	135～200	166～200	159～200	149～200	142～200	156～200	113～200	113～200	134～200	136～200	139～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～25	0～27	0～27	0～27	0～24	0～24	0～27	0～26	0～27	0～26	0～27	0～26
	測定期間	4/1 4/4-28	5/10-18 5/21-31	6/1-4 6/7-30	7/5-22 7/25-31	8/1-9 8/18-30	9/1-9 9/12-21	10/1-28	11/1-25 11/29-30	12/1-21	1/16-31	2/1-3 2/6-28	3/1-3 3/7-30
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1093	850～1179	850～1165	850～1196	850～1078	850～1138	850～1059	850～1074	850～1193	850～1111	850～1143	850～995
	集塵機流入ガス温度[℃]	21～27	32～56	27～61	30～42	19～57	30～58	41～58	21～29	31～57	36～50	22～55	45～47
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～9	0-34	0～31	0～33	0～36	0～31	0～4	0～13	0～49	0～34	0～34	0～31
	測定期間	4/1-2 4/11-22	5/10-28	6/13-25	7/11-23	8/17-31	9/12-21	10/17-29	11/7-26	12/12-21	1/16-26	2/13-23	3/20-31

2021年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

更新日 2022年04月21日

許可番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～927	800～929	800～956	800～962	800～997	800～998	800～961	800～959	800～948	800～997	800～985	800～972
	集塵機流入ガス温度[℃]	62～76	64～77	68～76	68～78	71～78	75～79	66～79	64～79	70～78	68～78	65～79	69～79
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～70	0～64	0～61	0～92	0～64	0～77	0～68	0～92	0～59	0～69	0～73	0～72
	測定期間	4/17-27	5/7-16 5/20-31	6/1-25 6/30	7/1-16 7/18-31	8/1-11 8/19-31	9/1-17 9/28-30	10/1-14 10/25-31	11/1-12 11/18-30	12/1-20	1/15-31	2/1-4 2/10-28	3/1-12 22-31
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1162	850～1093	850～1127	850～1105	850～1145	850～1173	850～1060	850～1148	850～1119	850～1192	850～1158	850～1189
	集塵機流入ガス温度[℃]	141～200	111～200	157～200	128～200	152～200	136～200	141～200	149～200	146～200	126～200	131～200	176～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～27	0～27	0～27	0～27	0～26	0～24	0～24	0～27	0～26	0～26	0～27	0～26
	測定期間	4/1 4/6-9 4/12-27	5/7-22 5/25-31	6/1-11 6/18-30	7/1-2 7/5-18 7/26-31	8/1-10 8/17-31	9/1-2 9/6-16 9/29-30	10/1-8 10/25-31	11/2-12 11/15-30	12/1 12/7-22	1/11-28 1/31	2/1-18 2/21-28	3/1-12 3/14-31
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1150	850～1171	850～1074	850～1049	850～1053	850～1058	850～958	850～1087	850～1183	850～1197	850～1194	850～1187
	集塵機流入ガス温度[℃]	15～54	28～63	17～54	32～54	43～48	36～47	35～52	22～58	15～33	15～55	28～57	22～61
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～33	0～50	0～23	0～19	0～32	0～32	0～11	0～18	0～14	0～32	0～17	0～14
	測定期間	4/2 4/6-10 4/12-27	5/20-29	6/14-26	7/19-31	8/17-28	9/7-17 9/27-30	10/1 10/11-23	11/15-20 11/24-30	12/3-17	1/17-29	2/14-26	3/14-31

2020年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

更新日 2021年04月17日

許可番号	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～1001	800～983	800～981	800～981	800～948	800～913	800～954	800～919	800～940	800～944	800～978	800～951
	集塵機流入ガス温度[℃]	66～78	63～77	60～77	66～78	68～78	65～77	71～79	64～78	64～77	65～77	68～76	66～77
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～78	0～62	0～63	0～62	0～65	0～54	0～63	0～63	0～64	0～63	0～54	0～69
	測定期間	4/1-25	5/20-31	6/1-12 6/23-30	7/1-12 7/23-31	8/1-7 8/18-31	9/1-10 9/23-30	10/1-2 10/12-31	11/7-24 11/26-30	12/1-15 12/17-21	1/12-31	2/1 2/12-28	3/1-5 3/12-28
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1202	850～1194	850～1199	850～1143	850～1140	850～1150	850-1090	850～1224	850～1180	850～1161	850～1151	850～1193
	集塵機流入ガス温度[℃]	139～200	158～200	143～200	153～200	179～200	183～200	132～200	136～200	130～200	159～200	136～200	142～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～26	0～26	0～27	0～26	0～26	0～26	0～26	0～27	0～27	0～26	0～25	0～26
	測定期間	4/3-25	5/7-29	6/1-19 6/22-30	7/1-3 7/6-22 7/27-31	8/1-6 8/18-31	9/1-4 9/18-30	10/1-2 10/13-23 10/26-31	11/1-13 11/16-30	12/1-4 12/7-24	1/18-31	2/1-5 2/8-26	3/2-19 3/22-31
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1140	850～1028	850～1198	850～1208	850～1182	850～1150	850～1194	850～1197	850～1188	850～1186	850～1148	850～1149
	集塵機流入ガス温度[℃]	27～42	19～69	33～64	41～67	38～58	11～57	40～54	32～61	32～60	29～51	29～51	26～59
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～5	0～3	0～30	0～41	0～73	0～54	0～23	0～34	0～34	0～11	0～36	0～58
	測定期間	4/15-24	5/18-29	6/14-27	7/1-4 7/11-22 7/27-7/31	8/1-7 8/25-31	9/1-11 9/23-30	10/1-2 10/19-31	11/16-28	12/7-12 12/17-25	1/19-30	2/8-20	3/8-26 3/29-31