

平成30年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 2018年12月19日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～998	800～950	800～941	800～937	800～947	800～999	800～1013	800～1006				
	集塵機流入ガス温度[℃]	73～79	73～80	71～82	71～81	69～81	69～80	69～80	70～79				
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～63	0～62	0～78	0～63	0～65	0～78	0～63	0～59				
	測定期間	4/1-4/5	5/7-5/18	6/1	7/1-7/6	8/1-8/13	9/1-9/5	10/1-10/3	11/1-11-2				
		4/9-4/27	5/21-5/31	6/4-6/22	7/9-7/27	8/17-8/31	9/10-9/20	10/9-10/31	11/5-11/22				
				6/25-6/30	7/30-7/31		9/25-9/30		11/26-11/30				
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1215	850～1176	850～1148	850～1142	850～1126	850～1225	850～1148	850～1223				
	集塵機流入ガス温度[℃]	186～200	176～200	182～200	178～200	186～200	177～200	156～200	121～200				
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～27	0～26	0～26	0～26	0～26	0～26	0～26	0～27				
	測定期間	4/1-4/27	5/7-5/18	6/1-6/21	7/1-7/6	8/1-8/13	9/1-9/5	10/1-10/2	11/1-11/17				
			5/21-5/31	6/25-6/30	7/9-7/27	8/17-8/31	9/10-9/20	10/9-10/19	11/19-11/30				
				7/31		9/25-9/30	10/22-10/31						
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1198	850～1174	850～1170	850～1099	850～1148	850～1131	850～1211	850～1181				
	集塵機流入ガス温度[℃]	14～53	35～80	16～51	21～58	22～56	19～59	18～62	20～58				
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～35	0～73	0～41	0～34	0～47	0～32	0～44	0～79				
	測定期間	4/1-4/6	5/7-5/26	6/1-6/9	7/1-7/6	8/1-8/13	9/1-9/5	10/1-10/3	11/1				
		4/9-4/27	5/28-5/31	6/12-6/22	7/9-7/20	8/17-8/24	9/10-9/20	10/9-10/18	11/5-11/15				
			6/26-6/30	7/23-7/31	8/27-8/31	9/25-9/30	10/22-10/31	11/19-11/30					

平成29年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成30年4月23日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～978	800～989	800～981	800～908	800～959	800～950	800～970	800～936	800～982	800～913	800～991	800～975
	集塵機流入ガス温度[℃]	65～81	71～86	71～81	73～82	73～80	69～92	72～77	68～79	67～81	69～78	68～79	72～86
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～62	0～61	0～80	0～60	0～63	0～59	0～64	0～62	0～63	0～23	0～87	0～64
	測定期間	4/3-4/28	5/8-5/26 5/29-5/31	6/1-6/2 6/5-6/28	7/3-7/21 7/24-7/31	8/1-8/10 8/17-8/31	9/1 9/4-9/15 9/25-9/30	10/1-10/6 10/10-10/27 10/30-10/31	11/1-11/2 11/6-11/17 11/20-11/30	12/1-12/15 12/18-12/27	1/9-1/31	2/1-2/9 2/13-2/28	3/1-3/2 3/5-3/16 3/19-3/31
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1272	850～1249	850～1287	850～1265	850～1270	850～1264	850～1283	850～1254	850～1371	850～1255	850～1243	850～1207
	集塵機流入ガス温度[℃]	190～200	160～200	124～200	141～200	123～200	139～200	131～200	140～200	139～200	100～200	132～200	177～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～26	0～27	0～24	0～23	0～26	0～25	0～26	0～25	0～26	0～27	0～26	0～26
	測定期間	4/3-4/8 4/10-4/28	5/8-5/20 5/22-5/31	6/1-6/2 6/5-6/15 6/19-6/27	7/3-7/22 7/24-7/31	8/1-8/10 8/18-8/31	9/1 9/4-9/14 9/25-9/30	10/1-10/6 10/11-10/27 10/30-10/31	11/1-11/3 11/6-11/25 11/27-11/30	12/1-12/27	1/9-1/31	2/1-2/3 2/5-2/24 2/26-2/28	3/1-3/15 3/19-3/31
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1204	850～1204	850～1206	850～1221	850～1224	850～1207	850～1159	850～1169	850～1216	850～1203	850～1243	850～1200
	集塵機流入ガス温度[℃]	22～53	26～54	19～56	35～60	22～62	28～64	16～63	19～63	11～65	14～61	15～67	10～58
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～41	0～80	0～35	0～55	0～29	0～66	0～38	0～31	0～42	0～43	0～86	0～77
	測定期間	4/3-4/8 4/11-4/28	5/5-5/20 5/22-5/31	6/1-6/2 6/5-6/16 6/19-6/27	7/3-7/14 7/18-7/29 7/31	8/1-8/10 8/17-8/31	9/1 9/4-9/15 9/25-9/30	10/1-10/6 10/10-10/21 10/23-10/31	11/1-11/2 11/6-11/17 11/20-11/25 11/27-11/30	12/1-12/9 12/11-12/26	1/9-1/26 1/29-1/31	2/1-2/10 2/13-2/24 2/26-2/28	3/1～3/10 3/13～3/24 3/26～3/31

平成28年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成29年04月12日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～993	800～923	800～997	800～974	800～983	800～970	800～911	800～1191	800～1229	800～1207	800～980	800～957	
	集塵機流入ガス温度[℃]	72～85	68～76	71～76	69～76	63～77	70～77	72～77	71～90	72～98	73～93	70～86	70～82	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～66	0～64	0～79	0～91	0～64	0～64	0～64	0～79	0～62	0～64	0～61	0～60	0～79
	測定期間	4/5-4/24	5/25-31	6/1-6/17 6/28-6/30	7/1-7/26	8/18-8/31	9/6-9/16 9/30	10/1-10/6 10/18-10/31	11/9-11/30	12/1-12/20	1/18-1/31	2/1-2/10 2/16-2/28	3/1-3/17 3/21-3/31	
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1229	850～1248	850～1271	850～1199	850～1211	850～1203	850～1268	850～1298	850～1305	850～1289	850～1277	850～1282	
	集塵機流入ガス温度[℃]	176～200	132～200	151～200	176～200	155～200	130～200	183～200	128～200	135～200	128～200	144～200	124～200	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～23	0～25	0～23	0～26	0～25	0～26	0～27	0～25	0～24	0～27	0～26	0～25	
	測定期間	4/1 4/4-4/15 4/19-4/27	5/10-20 5/23-31	6/1-6/4 6/6-6/22 6/26-6/30	7/2-7/15 7/19-7/29	8/1-8/12 8/18-8/25	9/5-9/16 9/27-9/30	10/2-10/5 10/11-10/27	11/1-11/14 11/17-11/30	12/1 12/12-12/26	1/17-1/31	2/1-2/3 2/6-2/24 2/28	3/1-3/16 3/21-3/31	
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1220	850～1235	850～1236	850～1236	850～1215	850～1204	850～1220	850～1234	850～1212	850～1235	850～1246	850～1241	
	集塵機流入ガス温度[℃]	33～62	36～61	24～64	29～65	26～60	26～64	18～61	32～61	31～65	14～61	22～56	14～60	
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～28	0～47	0～27	0～42	0～54	0～36	0～52	0～34	0～57	0～40	0～29	0～18	
	測定期間	4/1 4/4-4/15 4/18-4/27	5/9-21 5/25-31	6/1-6/25 6/27-6/30	7/1-7/8 7/11-7/22 7/25-7/31	8/1-8/12 8/18-8/30	9/5-9/17 9/22-9/30	10/1-10/5 10/11-10/21 10/24-10/31	11/1-11/5 11/7-11/19 11/21-11/30	12/1-12/3 12/5-12/25	1/10-1/13 1/16-1/27	2/1-2/11 2/13-2/25 2/27-2/28	3/1-3/10 3/13-3/25 3/27-3/31	

平成27年度 燃焼ガス温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃

更新日 平成28年04月19日

許可番号		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網環生第167-5号	燃焼ガス温度[℃]	800～973	800～997	800～1,013	800～972	800～983	800～957	800～898	800～965	800～971	800～973	800～941	800～1,108
	集塵機流入ガス温度[℃]	67～78	68～81	75～82	70～85	75～82	75～80	78～84	68～83	69～81	62～81	70～84	66～86
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～54	0～54	0～84	0～56	0～61	0～65	0～65	0～59	0～62	0～78	0～85	0～64
	測定期間	4/1-4/23	5/15-5/30	6/1-6/5 6/18-6/24	7/1-7/14 7/16-7/24 7/29-7/31	8/1-8/11 8/19-8/31	9/1-9/19 9/29-9/30	10/1-10/16 10/24-10/31	11/5-11/26	12/1-12/19	1/21-1/31	2/2-2/12 2/23-2/29	3/1-3/28
網環生第93号	燃焼ガス温度[℃]	850～1246	850～1188	850～1252	850～1014	850～1251	850～1235	850～1271	850～1212	850～1258	850～1264	850～1236	850～1227
	集塵機流入ガス温度[℃]	145～200	120～200	103～200	145～200	165～200	129～200	135～200	135～200	135～200	178～200	145～200	181～200
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～23	0～24	0～28	0～18	0～25	0～17	0～27	0～29	0～29	0～27	0～29	0～27
	測定期間	4/1-4/4 4/8-4/17 4/21-4/27	5/7-5/16 5/18-5/28	6/1-6/6 6/9-6/24 6/29-6/30	7/1-7/9 7/13-7/23 7/28-7/31	8/7-8/11 8/17-8/31	9/1-9/3 9/8-9/22 9/28-9/30	10/1-10/9 10/13-10/23 10/27-10/31	11/1-11/6 11/10-11/20 11/24-11/30	12/1-12/4 12/8-12/29	1/12-1/18 1/21-1/22 1/25-1/31	2/1-2/5 2/9-2/20 2/22-2/29	3/1-3/5 3/8-3/15 3/21-3/31
衛施第15-43号	燃焼ガス温度[℃]	850～1195	850～1193	850～1180	850～1219	850～1242	850～1256	850～1217	850～1216	850～1198	850～1200	850～1212	850～1225
	集塵機流入ガス温度[℃]	42～64	28～60	50～75	28～58	38～57	26～54	19～54	13～52	17～52	35～63	16～61	18～62
	排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	0～56	0～76	0～47	0～44	0～34	0～54	0～57	0～47	0～62	0～50	0～53	0～44
	測定期間	4/1-4/4 4/6-4/18 4/20-4/25	5/3-5/16 5/18-5/31	6/1-6/5 6/8-6/24 6/29-6/30	7/1-7/10 7/13-7/24 7/27-7/31	8/1-8/11 8/17-8/28 8/31	9/1-9/4 9/7-9/21 9/28-9/30	10/1-10/9 10/13-10/23 10/26-10/31	11/1-11/6 11/9-11/20 11/23-11/30	12/1-12/4 12/7-12/25	1/12-1/19 1/21-1/22 1/25-1/31	2/1-2/6 2/8-2/19 2/22-2/29	3/1-3/5 3/8-3/18 3/22-3/31